



**RELAZIONE No.** : **12-1145**

**DATA DI EMISSIONE** : 04 Febbraio 2013

**TIPO DI PROVE** : Grado di protezione degli involucri IP 66

**ESEGUITE PRESSO** : Laboratorio UL International Italy

**PROVE RICHIESTE DA** : **ILINOX SRL**  
Via A. Magnani 11/A  
43056 San Polo di Torrile (PR) Italia

**NORME APPLICATE** : EN 60529 (1991) + A1 (2000)

**TIPO DI APPARECCHIO** : Quadro elettrico

**MARCA E MODELLO / TIPO** : ILINOX SRL / serie MX

**ESITO DELLE PROVE** : **POSITIVO**

Provato da:

Controllato da:

**Daniele Farina**  
*Laboratory Technician*  
UL International Italia S.r.l.  
Tel. 00 39 / 02 92 50 35 19  
E-Mail: [Daniele.Farina@ul.com](mailto:Daniele.Farina@ul.com)

**Luca Zamarioli**  
*Engineering Team Leader*  
UL International Italia S.r.l.  
E-Mail: [Luca.Zamarioli@ul.com](mailto:Luca.Zamarioli@ul.com)