



RELAZIONE No. : **D8/641**

Data di emissione : 02 Luglio 2008

Tipo di prove : Verifica grado di Protezione IP66

Eseguite presso : il Laboratorio SICUR CONTROL

Prove richieste da : **ILINOX SRL**
Via Magnani 11/A
43056 San Polo Di Torrile (PR)

Norme applicate : EN 60529 (1991) + A1 (2000)

Tipo di apparecchio : Armadi

Marca e Modello / Tipo : ILINOX mod.DS043/304, QL812/304, BK65

Esito delle prove : **POSITIVO**

Provato da:

Fabrizio Bramati

Fabrizio Bramati
Laboratory Technician
Sicur Control S.r.l.
e-mail: Fabrizio.Bramati@it.ul.com

Controllato da:

Dario Rivoltella

Ing. Dario Rivoltella
Laboratory Manager
Sicur Control S.r.l.
e-mail: Dario.Rivoltella@it.ul.com

Allegati: rapporto di prova n° D8/641