



**SICUR CONTROL S.r.l. – Divisione di UL International Italia**

Via delle Industrie 6 - 20061 CARUGATE (MI) Tel. 02-9253431 - Fax 02-92150062

**RELAZIONE No.** : **D6/149/S**

**Data di emissione** : 23 marzo 2006

**Tipo di prove** : Verifica grado IP66

**Eseguite presso** : il laboratorio SICUR CONTROL

**Prove richieste da** : **ILINOX S.r.l.**  
Via a. Magnani 11/A  
43056 San Polo (PR)

**Norme applicate** : EN 60529 (1991) + V1 (2000)

**Tipo di apparecchio** : Armadi elettrici

**Marca e Modello / Tipo** : ILINOX SRL tipo CX 0886

**Esito delle prove** : **POSITIVO**

Provato da:

Luca Zamarioli  
Engineer Team Leader  
**Sicur Control S.r.l.**  
Tel. ++ 39 / 02 92 53 431 Ext. 751  
e-mail: Luca.Zamarioli@it.ul.com

Controllato da:

Ing. Dario Rivoltella  
Laboratory Manager  
**Sicur Control S.r.l.**  
e-mail: Dario.Rivoltella@it.ul.com

*Allegato: Test Report n. D6/149/S*

**Note:**

- I suddetti campioni saranno tenuti a Vostra disposizione per 30 giorni dalla data della presente. Trascorso tale periodo, Vi verranno restituiti a mezzo corriere, in porto assegnato.